

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Minh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân xã Minh Hóa tại văn bản số 85/TTHĐND ngày 07/7/2026 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Điện lực Minh Hóa (ĐL Minh Hóa) báo cáo cụ thể như sau:

Trả lời ý kiến của cử tri “Đình Tiên Lược”:

+ Về kiến nghị cải tạo tuyến đường dây ĐL Minh Hóa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng phương án và báo cáo Công ty Điện lực Quảng Trị để xem xét đầu tư trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2028 và các năm tiếp theo phân cấp do nguồn vốn đầu tư năm 2026, 2027 đã phê duyệt danh mục.

+ Về kiến nghị khắc phục tình trạng dây điện, dây viễn thông chằng chịt, dây vượt qua ao hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. ĐL Minh Hóa sẽ phối hợp với các nhà mạng lập kế hoạch chỉnh trang cáp nhằm đảm bảo mỹ quan và an toàn trong các năm tiếp theo do kế hoạch chỉnh trang năm 2026 trên địa bàn đã được phê duyệt.

Về ý kiến của cử tri “Đình Chuyên”

Đề nghị đề nghị rà soát, di dời các cột điện đang nằm trong phần đất của hộ dân nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi trong quá trình sử dụng đất. Hiện nay hầu hết các vị trí cột điện còn trong đất của các hộ dân được tiếp nhận từ các dự án đầu tư lưới điện của huyện Minh Hóa (cũ) đã được phê duyệt. ĐL Minh Hóa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng phương án và báo cáo Công ty Điện lực Quảng Trị để xem xét đầu tư trong kế hoạch đầu tư xây dựng các năm tiếp theo.

+ Về đề nghị xem xét hạ thấp vị trí lắp đặt công tơ điện của các hộ gia đình xuống độ cao phù hợp để người dân thuận tiện theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn điện. Theo quy định Tổng công ty Điện lực Miền trung tại Quyết định số 5700/QĐ-EVNCP ngày 18 tháng 7 năm 2017 thì chiều cao lắp đặt hộp công tơ từ mặt đất đến đáy hộp tối thiểu 2,5m. Hiện nay các hộp công tơ được lắp khoảng cách từ 2,7m -3,2m là đúng quy định. để đảm bảo an toàn mỗi hộ gia đình đều có 01 cầu dao hoặc ATM bảo vệ, mỗi khi có sự cố điện xảy ra gia đình tự ngắt trong nhà, nếu bị sự cố đường dây trước công tơ, đề nghị khách hàng liên hệ số 19001909 để được ngành điện xử lý, không tự ý trèo lên cột gây mất an toàn điện.

Về ý kiến của cử tri “Trương Thị Nhân”

+ Hiện nay tại vị trí đang thi công tuyến điện có cột điện được dựng ngay chỗ cua và sát đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho người qua lại. Công

ty Điện lực Quảng Trị đang triển khai xây dựng mới tuyến đường dây 22kV từ vị trí M40 (Nhà nghỉ Sơn Ca) đến vị trí M109 dọc QL12A theo giấy phép thi công số 2567/GPTC-SXD của sở Xây dựng cấp ngày 09/4/2026, trong đó có vị trí M62 được cấp phép cột điện cách mép đường tối thiểu 4,5m. Qua đo đạc thực tế vị trí M62 cách mép đường 4,75m, phù hợp với cấp phép của sở Xây dựng.

+ Đề xuất hỗ trợ cho xóm có 06 hộ gia đình phía đồi một cột điện vì hiện nay các hộ phải kéo điện rất xa ĐL Minh Hóa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng phương án và báo cáo Công ty Điện lực Quảng Trị để xem xét đầu tư trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2028.

Điện lực Minh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo ĐLMH (b/c);
- Lưu: VT, TH.

**KT. Q. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC**

Lê Ngọc Hoan